

ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

В номере:

- *Исследование возможности отдельного и совместного сжигания эстонских сланцев и ретортного газа на ТЭС*
- *Улучшение аэродинамических характеристик трансзвуковых сопловых решеток турбины*
- *Совершенствование теплофикационных установок одноконтурных АЭС*

10

2015

ООО МАИК «НАУКА/
ИНТЕРПЕРИОДИКА»



**СТАБИЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ,
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!**

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И РЕМОНТ КОТЛОВ, ТУРБИН, СЕТЕЙ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
BOILERS, TURBINES, NETWORKS AND FIRE ALARM ENGINEERING, ASSEMBLING AND MAINTENANCE**

锅炉, 气轮机, 网络系统和火警, 工程, 组装和维修

www.constant-kte.com



10 ЛЕТ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРСТВА!

ООО «КОМТЕХЭНЕРГО»

Россия, город Ярославль, Проспект Ленина, 7. Тел./факс: +7 (4852) 757-027. E-mail: info@constant-kte.com

Продукция и услуги ЗАО "Турботект Санкт-Петербург":

- Системы промывки осевых компрессоров ГТУ
- Мобильные и стационарные устройства для подготовки и подачи моющего раствора и воды
- Моющие растворы
- Маслозаправочные установки
- Устройство для сбора масла
- Очиститель масла электростатический
- Сервисные работы и оборудование для наружной и внутренней промывки АВО газа
- Проектирование и изготовление нестандартного оборудования

Turbotect
Санкт-Петербург

КОГДА* ЧИСТО

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

***ПОВЫШЕНИЕ КПД НА 5%,
МОЩНОСТИ НА 10%**

ЗАО «Турботект Санкт-Петербург»
197110, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, 11/1-2
Тел.: +7 812 380 20 77
факс: +7 812 380 31 46
e-mail: info@turbotectspb.com
www.turbotectspb.com



TURBOTECT® ТУРБОТЕКТ®

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 10, 2015

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Исследование возможности раздельного и совместного сжигания эстонских сланцев и ретортного газа на ТЭС

Росляков П.В., Raivo Attikas, Зайченко М.Н., Плешанов К.А., Ионкин И.Л. 3

Влияние условий теплообмена на характеристики зажигания частиц водоугольного топлива

Сыродой С.В., Кузнецов Г.В., Саломатов В.В. 16

Метод и алгоритм ранжирования котельных установок блочных электростанций по критерию надежности и экономичности работы

Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З. 22

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Анализ возможности повышения эффективности охлаждения воды в испарительных градирнях Армянской АЭС

Петросян В.Г., Егоян Э.А. 30

Улучшение аэродинамических характеристик трансзвуковых сопловых решеток турбины

Мамаев Б.И. 36

Особенности охлаждения паровых турбин на примере турбины СКР-100 на суперкритических параметрах пара

Аркадьев Б.А. 42

Водоподготовка и водно-химический режим

Оптимизация порядка компоновки мембранных элементов в промышленных установках обратного осмоса

Бобинкин В.В., Ларионов С.Ю., Пантелеев А.А., Шаповалов Д.А., Шилов М.М. 49

Опыт использования моющего реагента Auge Neo Ac 56 для отмывок теплоэнергетического оборудования

Николаева Л.А., Зуева О.С. 56

Атомные электростанции

Совершенствование теплофикационных установок одноконтурных АЭС

Кондуров Е.П., Кругликов П.А., Смолкин Ю.В. 62

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Моделирование теплового режима термоскважин геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения. Часть II. Учет фазовых переходов поровой влаги в грунте

Васильев Г.П., Песков Н.В., Личман В.А., Горнов В.Ф., Колесова М.В. 66

Металлы и вопросы прочности

Массоперенос продуктов коррозии и коррозия стали в натрии
при высоких концентрациях водорода

*Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Сорокин А.П.,
Варсеев Е.В., Орлова Е.А., Торбенкова И.Ю.*

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

Исследование возможности раздельного и совместного сжигания эстонских сланцев и ретортного газа на ТЭС

© 2015 г. Росляков П.В.¹, Raivo Attikas², Зайченко М.Н.¹, Плешанов К.А.¹, Ионкин И.Л.¹

Национальный исследовательский университет
“Московский энергетический институт”¹ – Eesti Energia AS, Estonia²

e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

Приведены результаты исследований совместного и раздельного сжигания сланца с низкой теплотой сгорания и ретортного газа. В настоящее время стоит вопрос о возможности дальнейшего использования сланца в качестве основного топлива. Это связано с ужесточением экологических нормативов по выбросам вредных веществ и прогнозируемым снижением теплоты сгорания сланца. Для проведения исследований была создана и верифицирована математическая адекватная модель одного из котлов ТП-101 Эстонской электростанции. На основании режимной карты, нормативных документов и экологических требований сформулированы критерии определения надежности, эффективности и экологической безопасности работы оборудования. Оценка возможности работы котла и котельной установки в целом при сжигании сланца пониженной калорийности показала, что, несмотря на обеспечение требуемых параметров перегретого пара, целый ряд ограничений, связанных с надежной работой котла, не выполняется. Кроме того, нормальное функционирование тягодутьевого оборудования и мельниц возможно только при малых нагрузках. При совместном сжигании определены доли сланца ухудшенного качества и ретортного газа по теплу, обеспечивающие надежную и эффективную работу котла и котельной установки при удовлетворении экологических нормативов во всем рабочем диапазоне нагрузок. Сформулированы предложения по реконструкции оборудования для совместного сжигания сланца и ретортного газа. Моделирование работы котла при сжигании ретортного газа в качестве основного топлива проведено для трех вариантов коэффициентов тепловой эффективности экранов топки с целью оценить возможные изменения работы котла при проведении очистки экранов. Расчеты показали, что работа котла и котельной установки, удовлетворяющая выработанным критериям, возможна во всем рабочем диапазоне нагрузок за счет существенного увеличения избытка воздуха на выходе из топки при уменьшении нагрузки.

Ключевые слова: сланец, ретортный газ, теплота сгорания топлива, котел, котельная установка, совместное сжигание, выбросы вредных веществ, оксиды азота, оксиды серы, программный продукт Boiler Designer, нестехиометрическое сжигание.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

Влияние условий теплообмена на характеристики зажигания частиц водоугольного топлива¹

© 2015 г. Сыродой С.В.², Кузнецов Г.В.², Саломатов В.В.³

Национальный исследовательский Томский политехнический университет¹ –
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН²

e-mail: ssyrodoy@yandex.ru

Будущее теплоэнергетики как в России, так и за рубежом во многом будет зависеть от использования угля в качестве основного топлива для тепло- и электрогенерации. В связи с этим становятся актуальными вопросы создания и внедрения новых эколого- и энергоэффективных технологий сжигания угля. Одним из наиболее перспективных решений является сжигание угля в виде водоугольного топлива. Однако, несмотря на довольно длительную историю развития (более 40 лет), эта технология не нашла еще широкого применения, что, скорее всего, связано с отсутствием полных математических и физико-химических моделей процессов, протекающих в период термической подготовки и зажигания частиц водоугольного топлива (ВУТ). В статье представлены результаты численного решения задачи зажигания частиц водоугольного топлива с учетом совместного протекания основных процессов термической подготовки (теплопроводность, испарение воды, фильтрационный тепло- и массоперенос, термическое разложение органической части топлива, термохимическое взаимодействие водяных паров и углерода кокса). Задача воспламенения решена методом конечных разностей. Для расчета процесса испарения с учетом неравновесности параметров на границе раздела системы исходное ВУТ – сухой уголь использовался метод ловли фронта фазового перехода в узле разностной сетки. По результатам численного моделирования определены условия и характеристики зажигания частиц ВУТ в типичных условиях топочного пространства котельных агрегатов. Установлены масштабы влияния радиационного теплообмена на время задержки воспламенения. Показано, что лучистый теплообмен играет определяющую роль в термической подготовке топлива к воспламенению.

Ключевые слова: зажигание, водоугольное топливо, время задержки воспламенения, радиационный теплообмен, термическое разложение, испарение, фильтрация.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

Метод и алгоритм ранжирования котельных установок блочных электростанций по критерию надежности и экономичности работы

© 2015 г. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З.

Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики¹

e-mail: fem1939@rambler.ru

Предлагаются метод и алгоритм ранжирования котельных установок на основе их технико-экономических показателей. Одним из основных условий ранжирования является независимость технико-экономических показателей. Оценка их взаимосвязи проводилась по коэффициенту корреляции. Анализ результатов расчета показал, что устойчивость взаимосвязи по значению и знаку сохраняется лишь для тех показателей, взаимосвязь между которыми очевидна. Один из этапов расчета — нормирование количественных оценок технико-экономических показателей, позволяющее устранить различия в размерностях и единицах измерения показателей. Анализ известных способов нормирования позволил рекомендовать в качестве нормированной величины относительное отклонение от среднего значения, а среднее арифметическое нормированных значений независимых показателей каждой котельной установки использовать как интегральный показатель надежности и экономичности работы. Принципиальными отличиями от существующего подхода к оценке “слабых звеньев” котельной установки и качества управления режимами ее работы являются учет надежности и экономичности работы всех остальных аналогичных котельных установок электростанции, ввод элементов конкурирования по качеству управления между оперативным персоналом отдельных котельных установок и стимулирования повышения качества технического обслуживания и ремонта.

Ключевые слова: надежность, экономичность, методы, алгоритмы, корреляция, нормирование, ранжирование, парокотельная установка.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Анализ возможности повышения эффективности охлаждения воды в испарительных градирнях Армянской АЭС

© 2015 г. Петросян В.Г., Егоян Э.А.

ЗАО «Армянский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»¹

e-mail: vpetros@web.am

Представлены особенности системы технического водоснабжения Армянской АЭС и изменения в схеме подачи воды на водоохладители, выполненные с целью повышения эффективности охлаждения. Описана использованная при анализах математическая модель, позволяющая исследовать работу параллельно работающих градирен, имеющих разные гидравлические и тепловые нагрузки. Включение в работу третьей резервной градирни (при неизменном расходе воды на водоохладители) обеспечивает снижение температуры охлажденной воды примерно на 2–3°C в интервале температур атмосферного воздуха 0–35°C. Однако внедренная схема распределения воды с пониженной плотностью орошения имеет ограничение по применимости при отрицательных температурах наружного воздуха в связи с угрозой интенсивного обмерзания оросителя в периферийной зоне градирни. Наличие резервных градирен остановленного энергоблока Армянской АЭС и планируемая полная замена технологического оборудования градирен создают большие возможности для увеличения глубины охлаждения воды и повышения экономичности станции. Данная работа выполнена в целях максимально эффективного использования существующих возможностей и разработки оптимального варианта реконструкции градирен. Проведен анализ отдельных специфических процессов тепломассообмена в испарительных башенных градирнях. Предложена усовершенствованная схема распределения охлаждаемой воды по площади орошения градирни (при эксплуатации ее с пониженным расходом) в целях обеспечения большей глубины охлаждения воды и сохранения возможности эксплуатации градирен в зимнее время. Усовершенствование схемы основано на принципе исключения из работы некоторых зон градирни, имеющих низкую эффективность охлаждения. С помощью расчетов доказана эффективность внедрения предложенной реконструкции (на примере конкретных принятых конструктивных размеров и эксплуатационных параметров). При проведении реконструкции на всех четырех градирнях (с увеличением суммарной площади орошения на 42%) ожидается повышение вырабатываемой мощности более чем на 7 МВт.

Ключевые слова: система технического водоснабжения, испарительная градирня, эффективность охлаждения, плотность орошения, обмерзание оросителя.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Улучшение аэродинамических характеристик трансзвуковых сопловых решеток турбины

© 2015 г. Мамаев Б.И.

ООО “Сименс”¹

e-mail: boris.mamaev@siemens.com

Выполнено детальное экспериментальное исследование двух сопловых трансзвуковых решеток турбины в целях улучшения их характеристик. Исходные решетки имели выпуклую спинку в косом срезе с углами отгиба 11° и 15° . При модернизации изменялась только форма этой части спинки. Подходы к модернизации решеток были различными: в первой решетке с углом выхода потока примерно 17° и приведенной скоростью выхода потока $\lambda_1 = 1$ на спинке вблизи выходной кромки образован прямолинейный участок с уменьшением угла отгиба до 9° , во второй решетке с углом выхода потока примерно 23° и $\lambda_1 = 1.11$ в той же области контура образована обратная вогнутость. В обеих решетках уменьшилось перерасширение потока за горлом, точка максимума скорости сместилась к выходной кромке, скорость потока у выходной кромки снизилась. Исследования подтвердили, что благодаря модернизации коэффициент профильных потерь при $0.9 \leq \lambda_1 \leq 1.1$ снизился на $0.4\text{--}0.6\%$.

Ключевые слова: трансзвуковая решетка, угол отгиба, обратная вогнутость, распределение скоростей, коэффициент потерь.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особенности охлаждения паровых турбин на примере турбины СКР-100 на суперкритические параметры пара

© 2015 г. Аркадьев Б.А.

SoftinWay, Inc.¹

e-mail: barkadyev@gmail.com

Изложены основные принципы охлаждения высокотемпературных паровых турбин и конструктивные решения, заложенные при создании первой в мире охлаждаемой паровой турбины СКР-100 (Р-100-300). Показаны принципиальные различия между термодинамическими свойствами охлаждающей среды в паровых и газовых турбинах, а также предпочтительность исполнения проточных частей охлаждаемых цилиндров паровых турбин реактивными. Даны некоторые результаты ее эксплуатации и выводы из них. Эта турбина мощностью 100 МВт на начальные параметры пара около 30 МПа, 650°С с противодавлением 3 МПа была изготовлена Харьковским турбинным заводом в 1961 г. и успешно работала на Каширской ГРЭС до 1979 г., когда была выведена из эксплуатации во вполне рабочем состоянии. Для сравнения приведены некоторые данные об особенностях конструкции и результатах эксплуатации цилиндров сверхвысокого давления паровых турбин американских энергоблоков Philo 6 (изготовитель General Electric) и Eddystone 1 (изготовитель Westinghouse), близких по проектным начальным параметрам пара и времени ввода в эксплуатацию к турбине СКР-100. Показанные в эксплуатации высокая надежность и эффективность системы охлаждения, примененной в цилиндре сверхвысокого давления турбины энергоблока СКР-100, подтверждают правомерность и целесообразность принципов и конструктивных решений, заложенных при ее создании. По мере дальнейшего повышения температур рабочего пара реализация предложенного подхода к охлаждению многоступенчатых турбин позволит ограничить применение для крупных турбинных деталей новых более дорогостоящих жаропрочных материалов, необходимых для изготовления паровых котлов, а в некоторых случаях вообще отказаться от их использования.

Ключевые слова: суперкритические параметры пара, охлаждение паровых турбин, опыт эксплуатации.

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Оптимизация порядка компоновки мембранных элементов в промышленных установках обратного осмоса

© 2015 г. Бобинкин В.В.¹, Ларионов С.Ю.¹, Пантелеев А.А.², Шаповалов Д.А.², Шилов М.М.¹

Научно-производственная компания “Медиана-Фильтр”¹ – Национальный исследовательский университет
“Московский энергетический институт”²

e-mail: Korzina@mediana-filter.ru

Установлено, что мембранные элементы из-за продольного концентрирования и истощения потоков по мере фильтрования функционируют в разных рабочих условиях, различающихся по ряду параметров. Один из базовых принципов проектирования многокаскадных установок – идентичность технических характеристик всех мембранных элементов. Однако в индивидуальных характеристиках мембранных элементов могут наблюдаться некоторые различия, что существенным образом может влиять на рабочие характеристики промышленной установки в целом, в частности приводить к снижению ее производительности и качества фильтрата. Проведенные исследования компоновки мембранных элементов в установках обратного осмоса показали, что их простая замена, без учета индивидуальных характеристик, может снизить рабочие характеристики и отрицательно повлиять на устойчивость работы оборудования. Для решения этих проблем и повышения эффективности работы обратноосмотического оборудования предложена система оптимизации порядка установки мембранных элементов, первым шагом которой является процедура определения их персональных характеристик. Для проведения расчетов с использованием персонализированных данных предложено применять метод расчетной аппроксимации, а также балансовые уравнения для потоков воды (исходная, фильтрат и концентрат), концентраций растворенных в ней веществ. Предложенная система оптимизации порядка установки мембранных элементов позволила сконфигурировать мембранные элементы в корпусах одного каскада таким образом, что удалось добиться симметричности потоков и перепадов давления. Были достигнуты оптимальные значения производительности и селективности с учетом гидравлических характеристик внутри одного каскада.

Ключевые слова: установки обратного осмоса, обратноосмотические мембранные элементы, персональные характеристики мембранных элементов, система оптимизации установочного порядка мембранных элементов, оптимизация работы обратноосмотической установки.

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Опыт использования моющего реагента Auge Neo Ac 56 для отмывок теплоэнергетического оборудования

© 2015 г. Николаева Л.А., Зуева О.С.

Казанский государственный энергетический университет¹

e-mail: larisani16@mail.ru

Образование отложений на функциональных поверхностях оборудования систем теплоснабжения и их коррозия являются одними из главных энергетических проблем. Для повышения эффективности эксплуатации теплоэнергетического оборудования широкое распространение получили поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые для обработки рабочих поверхностей перед началом эксплуатации, в процессе эксплуатации, для защиты от стояночной коррозии, а также при выполнении периодических химических промывок теплоэнергетического оборудования. Проведены испытания и разработана технология применения кислотного продукта Auge Neo Ac 56 (компания МАНИМ, г. Казань), предназначенного для удаления минеральных отложений и накипи из охлаждающих и бойлерных систем без механического на них воздействия и без разборки технологического оборудования.

Ключевые слова: коррозия теплотехнического оборудования, поверхностно-активные вещества, теплоэнергетическое оборудование, химическое удаление отложений.

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Совершенствование теплофикационных установок одноконтурных АЭС¹

© 2015 г. Кондуров Е.П., Кругликов П.А., Смолкин Ю.В.

Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова²

e-mail: egoshalpolya@yandex.ru

Рассматриваются пути совершенствования теплофикационных установок одноконтурных АЭС как возможный способ повышения энергоэффективности атомной электростанции. За основу анализа приняты результаты тепловых испытаний, проведенных на одной из одноконтурных АЭС России с целью выявить возможности усовершенствовать существующее теплообменное оборудование теплофикационной установки без значительных инвестиций в нее. Испытания показали наличие потенциала энергосбережения в отдельных узлах и элементах тепловой схемы теплофикационной установки. Значительное количество тепловой энергии можно получить только путем снижения температуры воды промежуточного контура на входе в подогреватель первого теплофикационного отбора. Это также приведет к дополнительной выработке электроэнергии, так как при отсутствии полной загрузки первого подогревателя необходимо количество тепла требуется получать от пикового подогревателя путем редуцирования свежего пара. Устранение протечек через байпасные регулирующие клапаны также позволит получить дополнительное количество тепловой энергии. Показана возможность сокращения потребления электроэнергии на собственные нужды электростанции благодаря проведению мероприятий по снижению располагаемого напора насосной установки промежуточного контура. Наиболее эффективными способами считаются подрезка рабочих колес насосов и демонтаж регулирующих клапанов. Последнее объясняется качественным регулированием тепловой нагрузки теплофикационной установки. Наладка системы отвода неконденсирующихся газов позволит повысить качество работы теплообменного оборудования теплофикационной установки путем доведения коэффициентов теплопередачи в подогревателях до расчетного уровня. Полученные результаты могут использоваться для оценки потенциала энергосбережения на других аналогичных АЭС, а также учитываться при разработке новых энергетических установок.

Ключевые слова: теплофикационная установка, одноконтурная АЭС, тепловые испытания, бойлерная установка, насосная установка, промежуточный контур.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Моделирование теплового режима термоскважин геотермальных теплonasосных систем теплоснабжения.

Часть II. Учет фазовых переходов поровой влаги в грунте¹

© 2015 г. Васильев Г.П.², Песков Н.В.^{2,3}, Личман В.А.², Горнов В.Ф.², Колесова М.В.²

ОАО ИНСОЛАР-ИНВЕСТ² – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова³

e-mail: eco-insolar@mail.ru

Рассмотрена математическая модель нестационарного теплового режима геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения (ГТСТ), учитывающая конденсацию/испарение поровой влаги и положенная в основу соответствующего блока программного комплекса INSOLAR.GSHP.12. Представлены результаты численных и лабораторных экспериментов, подтверждающие существенную зависимость эффективности эксплуатации ГТСТ от процессов фазовых переходов влаги в поровом пространстве грунтового массива. Рассмотрена проблема корректного учета теплоты конденсации/испарения поровой влаги при моделировании тепловых процессов, протекающих в грунтовом массиве, окружающем термоскважину ГТСТ. Представлено математическое описание процессов конденсации/испарения поровой влаги для вертикальной термоскважины в цилиндрической системе координат. После перевода математической модели в программный блок проведен численный эксперимент по оценке влияния конденсации/испарения поровой влаги на тепловой режим грунта. Представленные результаты эксперимента показывают, что значение температуры грунта, прилегающего к термоскважине, без учета теплоты конденсации поровой влаги и с ее учетом могут различаться более чем на 3°C. Приведены результаты экспериментальной апробации применения при моделировании теплового режима ГТСТ коэффициента так называемой эффективной теплопроводности грунта, учитывающего скрытую теплоту фазовых переходов поровой влаги в грунте. Результаты экспериментов показывают, что влияние фазовых переходов поровой влаги на эффективную теплопроводность грунта может быть весьма значительным. В зависимости от режима работы грунтовой системы эффективная теплопроводность может различаться в несколько раз.

Ключевые слова: геотермальная теплонасосная система теплоснабжения, теплонасосная система теплоснабжения, фазовый переход, поровая влага, термоскважина, теплопроводность, энергетическая эффективность, тепловой режим.

МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

Массоперенос продуктов коррозии и коррозия стали в натрии при высоких концентрациях водорода

© 2015 г. Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Сорокин А.П., Варсеев Е.В., Орлова Е.А., Торбенкова И.Ю.

ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского¹

e-mail: sorokin@ippe.ru

Выполнены оценки работоспособности сталей в контуре с повышенным содержанием водорода. Равновесное давление водорода в натриевом контуре при насыщении водородом при температуре примерно 630°С составляет около 10 МПа, а при 800°С – около 100 МПа. При давлении водорода 10 МПа сталь с содержанием 5% хрома работоспособна до температуры 840°С, а сталь с содержанием 25% хрома – во всем рассматриваемом диапазоне температур (выше 600°С). При давлении водорода 80 МПа сталь с содержанием 5% хрома неработоспособна во всем рассматриваемом диапазоне температур, а сталь с содержанием 25% хрома работоспособна до температуры 830°С. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния водорода на коррозию и массоперенос продуктов коррозии в натриевом контуре при концентрации водорода в натрии 6 ppm, проведенных на высокотемпературном участке натриевого стенда (описание установки и методология исследований изложены в предыдущих публикациях авторов). Получено распределение плотности потока хрома и никеля на стенки по длине канала при повышенном содержании водорода (около 6 ppm) и низком содержании кислорода (менее 2 ppm) в натрии и температуре до 780°С. Для условий с относительно низким содержанием кислорода и водорода в натрии экспериментальные значения потока хрома на стенку канала согласуются с расчетными данными. Это подтверждает возможность использования полученных ранее физико-химических констант для расчета массопереноса хрома в высокотемпературных натриевых контурах при повышенном содержании водорода в натрии.

Ключевые слова: массоперенос продуктов коррозии, коррозия стали, экспериментальные и расчетные исследования, натрий, водород, кислород, ядерный реактор, высокая концентрация водорода, высокотемпературный участок.