

ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

В номере:

- *Уральскому энергетическому институту
Уральского федерального университета – 85 лет*
- *Высокотемпературная газопаротурбинная
установка на базе комбинированного топлива*
- *Промышленные технологии фотоэнергетики
и возможные пути их развития в России*

11

2015

ООО МАИК «НАУКА/
ИНТЕРПЕРИОДИКА»

ВИДЕОЭНДОСКОП

inViZ VUMAN RA-Y

inspect series

Революционный видеоэндоскоп с функцией дистанционной регулировки фокуса для визуального контроля внутреннего состояния объектов энергетической отрасли



Мощная гибридная оптоволоконно-светодиодная подсветка с ресурсом работы 20 000 часов и пожизненной гарантией



Встроенный жесткий диск позволяет хранить сотни видеозаписей и миллионы качественных изображений



Уникальный пневматический механизм. Управляйте зондами длиной от 1 до 30 метров без потери артикуляции, даже когда зонд полностью намотан на барабан



Сматывайте или наматывайте зонд на удобный барабан не прерывая процесс контроля



Длина = 8 / 15 м | Ø 6,4 мм | 90° боковой обзор

подпружиненный конец

Длина = 8 / 15 м | Ø 6,4 мм, 0° прямой обзор | 130° поле обзора

подпружиненный конец

Длина = 5 / 8 / 15 / 20 / 30 м | Ø 8,4 мм | 0° прямой обзор / 90° боковой обзор

подпружиненный конец


Длина = 5 / 8 / 15 / 20 / 30 м | Ø 8,4 мм | 0° прямой обзор / 90° боковой обзор | [x-way]

Длина = 8 / 15 м | Ø 12,7 мм | 0° прямой обзор / 90° боковой обзор | головка зонда вращается вокруг своей оси

Неудобные сменные объективы теперь в прошлом!



Уникальная технология линейного позиционирования линзы позволяющая дистанционно регулировать глубину резкости.



На порядок увеличивает оперативность и повышает результативность контроля!



Официальное представительство
viZaar industrial imaging AG
в России и странах СНГ

197022, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова 37В
+7 (812) 748-28-47

info@vizaar.ru
www.vizaar.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ СЕМИ ОТРАСЛЕЙ
В НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ МИРА
ВЫБИРАЮТ КОМПАНИЮ

«НВТ-АВТОМАТИКА»

www.nvtav.ru

ISO 9001
EAC

Более
20 лет

на рынке промышленной
автоматизации

- Инновационные технологии ● Наилучшие технические характеристики ●
- Привлекательные цены ● Высокое качество сервиса ● Огромный опыт ●
- Высокопрофессиональный коллектив ● Налаженные производственные процессы ●



О Т Р А С Л Е В Ы Е Р Е Ш Е Н И Я П О А В Т О М А Т И З А Ц И И

Энергетика | Котельные | Металлургия | Тепловые сети и ЖКХ | Водоканалы | Производство стекловолокна | Освещение

НВТ
АВТОМАТИКА

АО «НВТ-Автоматика»
111250, Россия, Москва, Проезд завода «Серп и Молот», дом 6
Телефон +7 (495) 361-2334, факс +7 (495) 362-1771
mail@nvtav.ru, www.nvtav.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 11, 2015

Уральскому энергетическому институту Уральского федерального университета – 85 лет

Разработка модели поточной газификации угля и отработка аэродинамических механизмов воздействия на работу газогенераторов

Абаимов Н.А., Рыжков А.Ф. 3

Анализ возможности создания системы нагрева воздуха для ПГУ с внутрицикловой газификацией твердого топлива

Микула В.А., Рыжков А.Ф., Вальцев Н.В. 9

Исследование характеристик энергетической установки 5 кВт на твердооксидных топливных элементах с паровым риформингом природного газа

*Муниц В.А., Волкова Ю.В., Плотников Н.С.,
Дубинин А.М., Тупоногов В.Г., Чернышев В.А.* 15

Оценка остаточного ресурса конденсаторов ПТУ на основе статистических моделей

Мурманский Б.Е., Аронсон К.Э., Бродов Ю.М. 21

Математический метод контроля достоверности измерительной информации о потоках энергетических ресурсов на основе теории оценивания состояния

Паздерин А.В., Софьин В.В., Самойленко В.О. 26

Выбор схемы подготовки рабочего тела газовой турбины для ПГУ с внутрицикловой газификацией

Рыжков А.Ф., Гордеев С.И., Богатова Т.Ф. 32

Влияние последовательности вальцевания трубок в трубном пучке кожухотрубного теплообменного аппарата на напряженно-деформированное состояние трубной доски

Целищев М.Ф., Плотников П.Н., Бродов Ю.М. 38

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Высокотемпературная газопаротурбинная установка на базе комбинированного топлива

Клименко А.В., Мильман О.О., Шифрин Б.А. 43

Анализ влияния гидрофобности поверхности проточной части центробежных насосов на их эксплуатационные характеристики

*Волков А.В., Парыгин А.Г., Лукин М.В., Рыженков А.В., Хованов Г.П.,
Наумов А.В., Soukal J., Pochyly F., Fialova S.* 53

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Промышленные технологии фотоэнергетики и возможные пути их развития в России (обзор). Ч. 1. Общие подходы к созданию ФЭП и базовые кремниевые технологии

Тарасенко А.Б., Попель О.С. 61

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Нестационарный теплообмен при пленочном кипении недогретой жидкости

Ягов В.В., Забиров А.Р., Лексин М.А. 70

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Разработка модели поточной газификации угля и отработка аэродинамических механизмов воздействия на работу газогенераторов¹

© 2015 г. Абаимов Н.А., Рыжков А.Ф.

Уральский федеральный университет²

e-mail: nick.sum41@mail.ru

Поставлены задачи, которые необходимо решить при разработке современного высокоэффективного реактора газификации перспективной высокоомощной парогазовой установки с внутрицикловой газификацией. Решается вопрос создания и отработки расчетной модели поточного реактора термохимической конверсии угольной пыли. В качестве основного метода исследования выбран аппарат вычислительной гидродинамики. Приведена подмодель термохимических процессов (ТХП), включающая в себя одноступенчатую схему выхода летучих и три гетерогенные реакции конверсии коксового остатка (полное окисление углерода, углекислотная и пароводяная газификации). Скорость убыли массы определяется согласно основным положениям диффузионно-кинетической теории. Приводятся уравнения, применяемые для расчета процесса выхода летучих и трех этапов газификации топлива (диффузии газа-реагента к поверхности угольной частицы, гетерогенных реакций газов с углеродом на ее поверхности и гомогенных реакций вне поверхности частицы). Для оценочного расчета скоростей реагирования газов использована наиболее универсальная комбинированная подмодель Eddy Dissipation/Finite Rate Chemistry со стандартными (встроенными) константами. На примере конструктивной модернизации циклонного реактора предварительной термической подготовки топлива отработаны аэродинамические механизмы воздействия на ТХП газификации твердого топлива. Приведены объемные концентрации горючих газов и продуктов полного сгорания в получаемом газе до и после перераспределения потоков первичного воздуха с угольной пылью. Сопоставлены объемные концентрации СО в получаемом газе при различных месторасположениях тангенциального сопла вторичного воздуха.

Ключевые слова: моделирование, вычислительная гидродинамика, уголь, газификация, парогазовая установка, внутрицикловая газификация, термохимическая конверсия, пиролиз.

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Анализ возможности создания системы нагрева воздуха для ПГУ с внутрицикловой газификацией твердого топлива¹

© 2015 г. Микула В.А., Рыжков А.Ф., Вальцев Н.В.

Уральский федеральный университет²

e-mail: mikoula@yandex.ru

Твердотопливные парогазовые установки реализованы пока лишь в демонстрационных проектах. Одним из путей совершенствования таких установок служит переход к гибридным схемам ПГУ с внутрицикловой газификацией и внешним сжиганием твердого топлива. Ключевой элемент гибридной схемы – высокотемпературный воздухонагреватель, в котором нагревается компримированный воздух. В статье описывается применение высокотемпературного рекуперативного металлического воздухонагревателя в схеме ПГУ с внутрицикловой газификацией. Рассмотрен имеющийся опыт высокотемпературного нагрева воздуха, проанализированы возможные варианты компоновки воздухонагревателя и отечественные жаропрочные стали, пригодные для его изготовления. Предложена альтернативная традиционной конструкция, в которой сжигание твердого топлива осуществляется в неохлаждаемом предтопке с последующим смешением продуктов сгорания с газами рециркуляции, а далее смесь поступает в конвективный воздухонагреватель. Такая конструкция позволяет значительно сократить капитальные и эксплуатационные затраты. Приведены данные теплового и аэродинамического расчетов высокотемпературного воздухонагревателя тепловой мощностью 258 МВт с нагревом воздуха до 800°C для использования в гибридной схеме ПГУ.

Ключевые слова: высокотемпературный нагрев воздуха, угольная ПГУ, внутрицикловая газификация, внешнее сжигание, воздушный котел, жаропрочные стали, оценка затрат на металлоемкость.

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Исследование характеристик энергетической установки 5 кВт
на твердооксидных топливных элементах
с паровым риформингом природного газа

© 2015 г. Мунц В.А.¹, Волкова Ю.В.^{1, 2, 3}, Плотников Н.С.^{2, 3},
Дубинин А.М.¹, Тупоногов В.Г.¹, Чернышев В.А.¹

Уральский федеральный университет¹ – ООО “Уральская производственная компания”² –
ОАО “Научно-производственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова”³

e-mail: gibridsofc@gmail.com

Приведены результаты испытаний энергетической установки мощностью 5 кВт на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ), в которой в качестве топлива используется природный газ. Описаны схема установки, методика проведения испытаний, выполнен анализ полученных результатов. Исследованы характеристики энергетической установки ООО УПК в четырех установившихся режимах работы: 40% использования мощности ТОТЭ (2 кВт), 60% (3 кВт), 90% (4.5 кВт) – и пиковом режиме 110% (5.4 кВт) номинальной мощности. Рассчитаны электрический и термодинамический коэффициенты полезного действия для всех режимов, определен наиболее эффективный режим, при котором электрический КПД практически достигал 70%. Установлены коэффициенты избытка воздуха и потери с уходящими газами q_2 для всех режимов, выявлено, что с ростом нагрузки потери q_5 снижаются с 40 до 25%. Составлены тепловые балансы следующих элементов системы: риформера, батареи ТОТЭ, каталитической горелки дожигания анодных газов, теплообменника подогрева катодного воздуха и смеси природного газа с водяным паром, рассчитаны фактические коэффициенты использования топлива в электрохимическом генераторе. Расчет равновесного состава продуктов конверсии при достигнутых температурах на выходе из риформера t_3 позволил получить выражение для итоговой реакции парового риформинга природного газа.

Ключевые слова: паровой риформинг природного газа, твердооксидные топливные элементы, исследование характеристик, результаты экспериментов.

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Оценка остаточного ресурса конденсаторов ПТУ
на основе статистических моделей

© 2015 г. Мурманский Б.Е., Аронсон К.Э., Бродов Ю.М.

Уральский федеральный университет¹

e-mail: k.e.aronson@urfu.ru

Представлены результаты исследований по оценке состояния и прогнозированию остаточного ресурса конденсаторов паровых турбин на основе методов статистического анализа. Показана возможность проведения таких оценок с достаточной для практических целей точностью при эксплуатации паротурбинных установок (ПТУ). Показано, что при статистической оценке состояния конденсатора важное значение имеет определение периода эксплуатации оборудования: начальный, период нормальной эксплуатации или период истощения ресурса, а также величина наработки конденсатора, при которой произошел отказ отдельной трубки. Предложены две статистические модели и выполнен сравнительный анализ результатов, полученных при расчете по этим моделям остаточного ресурса конденсаторов Рефтинской ГРЭС. Первая модель может применяться при наличии полной информации о наработках трубок конденсатора до отказа, а также априорной (или полученной на основе анализа металла трубок конденсатора) информации о том, что конденсатор находится в периоде нормальной эксплуатации. В этом случае истощение ресурса конденсатора определяется достижением предельного количества отказавших трубок, получаемого путем проведения технико-экономического анализа потерь при эксплуатации турбины с уменьшенной поверхностью теплообмена конденсатора. Функция наработок отказавших трубок аппроксимируется нормальным распределением. В тех случаях, когда на ТЭС не имеется точной информации о наработках трубок конденсатора, для оценки его состояния предлагается использовать вторую статистическую модель, основанную на цензурированных выборках. Получено выражение для оценки значения доверительного интервала, определяющего значимое различие между функциями распределений для полных и цензурированных наработок. Показано, что эта модель позволяет спрогнозировать начало периода истощения ресурса конденсатора, отстоящего от момента возникновения массовых отказов трубок на 1.5–2.0 года.

Ключевые слова: конденсатор паровой турбины, остаточный ресурс, трубная система, статистический анализ, глушение трубки, отказ, цензурированная выборка.

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Математический метод контроля достоверности измерительной информации о потоках энергетических ресурсов на основе теории оценивания состояния

© 2015 г. Паздерин А.В.¹, Софьин В.В.², Самойленко В.О.¹

Уральский федеральный университет¹ – ОАО “Россети”²

e-mail: a.v.pazderin@urfu.ru

Повышение энергетической эффективности во всех отраслях топливно-энергетического комплекса должно начинаться с создания высокотехнологичной автоматизированной системы контроля и учета энергетических ресурсов (АИИС КУЭР). Сбои и повреждения в измерительной и информационной части АИИС КУЭР могут искажать коммерческие измерения энергоресурсов (ЭР) и приводить к финансовым рискам энергоснабжающих организаций. Кроме того, ошибки в измерениях могут быть связаны с умышленным искажением измерений для уменьшения платы за использование ЭР со стороны потребителя, что приводит к появлению коммерческих потерь энергоресурса. В статье представлен универсальный математический метод контроля достоверности измерительной информации в транспортных сетях энергетических ресурсов, таких как электрическая и тепловая энергии, нефть, газ и др., на основе теории оценивания состояния. Транспортная сеть ЭР представляется в виде графа, узлами которого являются производители и потребители, а ветви — транспортными магистралями (линии электропередачи, трубопроводы и элементы тепловых сетей). Основная идея оценивания состояния связана с получением расчетных аналогов ЭР для всех имеющихся измерений. В отличие от “сырых” измерений, содержащих погрешности, расчетные потоки ЭР, называемые оценками, будут полностью удовлетворять условию пригодности для всех уравнений состояния, описывающих транспортную сеть ЭР. Уравнения состояния, записанные через расчетные оценки параметров, уже не будут содержать невязок. Разность между измерением и его расчетным аналогом (оценкой) в теории оценивания называется остатком оценивания. Полученные большие значения остатков оценивания являются признаком высоких погрешностей конкретных измерений ЭР. Представленный метод позволяет повысить достоверность измерений ЭР, оценить наблюдаемость транспортной сети, устранить измерительные небалансы потоков ЭР, а также осуществлять фильтрацию недостоверных измерений на стадии сбора и обработки информации при проведении мониторинга АИИС КУЭР.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергетические ресурсы, тепловые сети, оценивание состояния, учет энергии.

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Выбор схемы подготовки рабочего тела газовой турбины для ПГУ с внутрицикловой газификацией¹

© 2015 г. Рыжков А.Ф., Гордеев С.И., Богатова Т.Ф.

Уральский федеральный университет²

e-mail: af.ryzhkov@mail.ru

Одним из направлений повышения эффективности пылеугольных энергоблоков ТЭС является внедрение парогазовой технологии, основанной на внутрицикловой газификации топлива. В настоящее время ее внедрение связано со следующими трудностями: повышенной капиталоемкостью, низкой энергетической эффективностью, надежностью и готовностью установок. В результате анализа литературных источников было выявлено, что указанные недостатки характерны для узла подготовки рабочего тела газовой турбины, основным агрегатом которого является установка газификации. Были сопоставлены способы повышения химического КПД установки газификации: высокотемпературный нагрев дутьевого воздуха, использование технического кислорода, комбинация двух указанных способов — ограниченное применение кислорода и умеренный нагрев дутьевого воздуха. Проведены расчетные исследования влияния способов повышения эффективности воздушной газификации на примере газогенератора типа МНН (Mitsubishi Heavy Industries) тепловой мощностью 500 МВт. Методика исследования верифицирована на известных экспериментальных данных. Определены режимы, при которых высокотемпературный нагрев дутьевого воздуха на газификацию и циклового воздуха перед камерой сгорания газовой турбины позволяет повысить КПД узла подготовки рабочего тела до уровня, превышающего КПД кислородного процесса по технологии Shell. Для обоснованного выбора конфигурации установки газификации и узла подготовки рабочего тела ГТУ работу необходимо дополнить технико-экономическими расчетами.

Ключевые слова: ПГУ с внутрицикловой газификацией, химическое равновесие, узел подготовки рабочего тела, установка газификации, кислородная и воздушная газификация, установка разделения воздуха.

УРАЛЬСКОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 85 ЛЕТ

Влияние последовательности вальцевания трубок
в трубном пучке кожухотрубного теплообменного аппарата
на напряженно-деформированное состояние трубной доски

© 2015 г. Целищев М.Ф., Плотников П.Н., Бродов Ю.М.

Уральский федеральный университет¹

e-mail: targget@gmail.com

Показаны результаты моделирования процесса вальцевания трубной доски теплообменного аппарата с U-образными трубками на примере охладителя выпара ОВП-24. Моделирование осуществлялось методом конечных элементов с учетом упругопластических свойств материалов трубок и трубной доски. Оно проводилось в два этапа: на первом этапе определялись максимальные и остаточные контактные напряжения в соединении отдельно взятой трубки и трубной доски с помощью модели “эквивалентной втулки”, на втором этапе полученные контактные напряжения прикладывались к поверхности отверстий в трубной доске. Таким образом моделировались различные последовательности вальцевания по спирали трубок в трубной доске: от центра к периферии трубной доски и от периферии к центру. Проведенные исследования показали, что последовательность вальцевания трубок в трубной доске оказывает существенное влияние на значение ее остаточного прогиба при неизменных параметрах вальцевания отдельных трубок. Определены остаточные прогибы трубной доски в различных плоскостях. Установлено, что наименьший остаточный прогиб соответствует последовательности вальцевания трубок от периферии трубной доски к ее центру. Для разных последовательностей вальцевания получены зависимости: максимальной деформации трубной доски от количества завальцованных трубок; остаточной деформации трубной доски по ее поверхности; развертки остаточного прогиба трубной доски по ее периферии. Приведена рекомендуемая последовательность вальцевания трубок в трубной доске для минимизации ее деформаций.

Ключевые слова: теплообменный аппарат, трубка, трубная доска, вальцевание, прогиб, прочность, последовательность вальцевания, деформация.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Высокотемпературная газопаротурбинная установка на базе комбинированного топлива¹

© 2015 г. Клименко А.В.², Мильман О.О.³, Шифрин Б.А.³

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”² –
ЗАО Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”³

e-mail: turbocon@kaluga.ru

На основании анализа перспектив развития энергетики мира и России до 2040 г. предложена высокотемпературная газопаротурбинная установка (ГПТУ) на ультрасверхкритические параметры пара. Приведен анализ показателей ГПТУ, использующей пар от угольного котла с температурой 560–620 °С и перегревом его до 1000–1500 °С за счет сжигания в смесительном пароперегревателе природного газа с кислородом. Разработаны тепловая схема и конструкция ГПТУ мощностью 25 МВт с высокотемпературными частями высокого и среднего давления с общим КПД 51.7% и КПД использования природного газа 64–68%. Разработаны принципы проектирования и конструктивная схема ГПТУ мощностью 300 МВт. Определено влияние на себестоимость электроэнергии экономических параметров: уровня и соотношения цен твердого топлива и газа, капиталовложений. В широком диапазоне изменения этих параметров себестоимость электроэнергии от ГПТУ меньше, чем у современных ПГУ. Выделены элементы высокотемпературной ГПТУ, разработка которых определяет облик установок такого типа: камеры сгорания природного газа и кислорода в смеси с водяным паром, вакуумного конденсатора пара с большим содержанием неконденсирующихся газов, системы управления. Отмечена возможность использования отечественных газотурбинных технологий для разработки высокотемпературной части среднего давления ГПТУ. В экологическом отношении ГПТУ более совершенна по сравнению с современными конденсационными электростанциями: она позволяет получить на выходе поток концентрированного углекислого газа, который может быть утилизирован, и требует вдвое меньших расходов пресной воды.

Ключевые слова: турбина, уголь, смесь, перегрев, регенерация, утилизация, себестоимость.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Анализ влияния гидрофобности поверхности проточной части центробежных насосов на их эксплуатационные характеристики¹

© 2015 г. Волков А.В.², Парыгин А.Г.², Лукин М.В.², Рыженков А.В.², Хованов Г.П.²,
Наумов А.В.², Soukal J.³, Pochyly F.⁴, Fialova S.⁴

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”¹ –
Центр гидравлических исследований Sigma² – Технологический университет г. Брно³

e-mail: khovanovgp@mail.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований по оценке влияния различных условий смачиваемости функциональных поверхностей элементов проточных частей центробежных насосов, в частности рабочих колес, применяемых в системах тепло- и водоснабжения, на их эксплуатационные характеристики. Изменение условий взаимодействия перекачиваемой среды с поверхностями рабочих колес достигалось путем гидрофобизации функциональных поверхностей, которая была реализована с использованием технологий НИУ МЭИ и Технологического университета г. Брно. Показан значительный положительный эффект применения гидрофобизации, обеспечивающей повышение энергоэффективности насосных агрегатов в виде прироста КПД на примере центробежных насосов КМ трех типов-размеров производства ЗАО “Помпа” (г. Шелково) и центробежного насоса К производства концерна Sigma. Повышение КПД составило от 2 до 6% для разных моделей насосов. Описаны результаты экспериментальных исследований влияния гидрофобизации поверхности канонической области типа “пластина” при ее продольном обтекании потоком рабочей среды в гидродинамическом лотке НИУ МЭИ. Изучался процесс обтекания двух плоских пластин длиной 250 мм и шириной 252 мм. Поверхность пластин перед гидрофобизацией имела разную шероховатость, поскольку одна из пластин подвергалась полировке. В результате гидрофобизации поверхностей пластин были созданы различные условия смачиваемости, которые контролировались по значению краевого угла, измеренного с помощью гониометра KRUSS MobileDrop. Полученные экспериментальные данные показали максимальное снижение сопротивления трения модифицированной пластины, имевшей большую начальную шероховатость, т.е. неполированной пластины, – 23%. Этот результат полностью согласуется с гипотезой Кассье.

Ключевые слова: системы водоснабжения, центробежные насосы, затраты электроэнергии, эффект “лотоса”, рельеф поверхности, гидрофобность, энергоэффективность, ресурсосбережение, smart-системы.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Промышленные технологии фотоэнергетики и возможные пути их развития в России (обзор). Ч. 1. Общие подходы к созданию ФЭП и базовые кремниевые технологии¹

© 2015 г. Тарасенко А.Б., Попель О.С.

Объединенный институт высоких температур РАН

e-mail: a.b.tarasenko@gmail.com, o_popel@mail.ru

Рассмотрены состояние и ключевые направления развития основных технологий производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в мире, обсуждены их достоинства и недостатки. В первой части обзора дана краткая информация о развитии фотоэлектрической энергетики в мире и планах создания солнечных электростанций в России. Суммарная мощность действующих в различных странах мира фотоэлектрических установок в 2015 г. превысила 150 ГВт и в последние 10 лет наращивалась с темпом около 50% в год. В России приняты важные государственные решения по поддержке развития возобновляемой энергетики и привлекательные для бизнеса механизмы стимулирования строительства в стране к 2020 г. сетевых солнечных электростанций суммарной мощностью до 1.5 ГВт. При этом предъявляются жесткие требования по локализации выпуска компонентов таких станций, что открывает новые возможности для развития отечественного производства фотоэнергетической продукции. Приведены сведения о достигнутых в ведущих лабораториях мира КПД ФЭП различных типов. Особое внимание уделено рассмотрению базовых кремниевых технологий производства ФЭП, получивших наиболее широкое коммерческое применение. Описаны основные методы производства поликристаллического кремния и получения монокристаллического и мультикристаллического кремния. Рассмотрены основы технологий изготовления пластин, ФЭП, а также фотоэлектрических модулей на базе моно- и поликристаллического кремния. Во второй части будут описаны модификации технологий производства фотоэлектрических преобразователей, методы совершенствования контактных структур и представлены рекомендации авторов по выбору перспективных технологий для расширения производства ФЭП в России. Будут сформулированы и обоснованы наиболее перспективные, по мнению авторов, направления развития производства фотоэлектрических преобразователей в России исходя из планируемого ввода в эксплуатацию к 2020 г. сетевых фотоэлектрических станций с государственной поддержкой при условии выполнения жестких требований по локализации производства.

Ключевые слова: фотоэлектрические преобразователи, технологии промышленного производства, производство ФЭП в России.

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

Нестационарный теплообмен при пленочном кипении недогретой жидкости¹

© 2015 г. Ягов В.В., Забиров А.Р., Лексин М.А.

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”²

e-mail: yagovvv@gmail.com

Охлаждение высокотемпературных тел в недогретой жидкости актуально для технологии закалки, а также для понимания процессов, инициирующих паровой взрыв. Анализ имеющейся опытной информации показывает, что механизмы теплообмена в этих процессах трактуются неоднозначно; требуется более четкое определение понятия температуры Лейденфроста. Экспериментальные наблюдения (Хьюитт, Кеннинг, предшествующие исследования авторов) позволяют сделать вывод о существовании особого режима интенсивного теплообмена при пленочном кипении сильно недогретой жидкости. Для выявления закономерностей и механизмов интенсивного переноса энергии в этом процессе на кафедре ИТФ МЭИ проводятся систематизированные исследования охлаждения высокотемпературных шаров из различных металлов в воде с температурой от 20 до 100 °С. Установлено, что в режимах интенсивного охлаждения поле температур в шарах диаметром более 30 мм теряет сферическую симметрию. Разработана приближенная методика решения обратной задачи теплопроводности для расчета плотности теплового потока на поверхности шара. При пленочном кипении, когда температура поверхности шара существенно превосходит критическую для воды и прямой контакт жидкости со стенкой невозможен, расчетные тепловые потоки достигают 3–7 МВт/м².

Ключевые слова: температура предельного перегрева жидкости, пленочное кипение, недогретая жидкость, устойчивость паровой пленки, микропузырьковое кипение, уравнение энергии, обратная задача, тепловой поток на поверхности.